

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к порядку проведения мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

**1. Информация об объекте**

наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Ромашка» муниципального образования город-курорт Геленджик

нахождения (адрес) 353466 Российская Федерация, Краснодарский край г.Геленджик, ул.Почтовая, 6

на собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

лице о лице, осуществляющем деятельность на объекте оперативное управление, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Ромашка» муниципального образования город-курорт Геленджик, ИНН 2304016567, общая площадь здания детского сада 33,1 кв.м., тел.8(86141)2-82-59, сайта в сети «Интернет» romashkab.рф

(собственник, арендатор, наемное лицо, предприниматель, ИНН, телефон и т.д.)

место этажей здания 2 (два) этаж расположения объекта 1 - 2 (первый - второй)

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

| функциональные зоны / элементы объекта    | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| <b>2.1. Участки и территории</b>          |                                  |                        |                                  |   |
| <b>на территорию:</b>                     |                                  |                        |                                  |   |
| на прохода, калитки, проема в ограждениях | К                                | не менее 0,9 м.        | соответствует                    | п. 4.1.7; 5.1.4                                       |
| порога или перепад у калитки              | К                                | не более 1,4 - 1,5 см. | соответствует                    | п. 4.1.8; 5.1.4                                       |
| <b>порога на входе на территорию:</b>     |                                  |                        |                                  |   |
| порога подъема ступеней                   | О, С                             | 12 - 15 см.            | Не имеет.                        | п. 4.1.12   |

<sup>1</sup> - в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»  
<sup>2</sup> - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| Категории инвалидов до 2 | Нормативные требования       | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| О, С                     | 35 - 40 см.                  |                                  | п. 4.1.12   |
| О, С                     | наличие                      |                                  | п. 4.1.12   |
| О, С                     | наличие                      |                                  | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261).             |
| С                        | наличие                      |                                  | п. 4.1.12   |
| С                        | наличие                      |                                  |   |
| К                        | наличие                      |                                  | п. 4.1.12   |
| К                        | наличие                      |                                  | п. 4.1.14   |
| К                        | не более 9,0 м.              |                                  | п. 4.1.14   |
| К                        | не более 1/20 (5%)           |                                  | п. 4.1.14   |
| К                        | не менее 1,5 x 1,5 м.        |                                  | п. 4.1.15   |
| К, О                     | наличие                      |                                  | п. 4.1.15   |
| К                        | 0,7 м.                       |                                  | п. 4.1.15   |
| О                        | 0,9 м.                       |                                  | п. 4.1.15   |
| К                        | 0,9 - 1,0 м.                 |                                  | п. 4.1.15   |
| О, С, Г, К               | не менее 10% (но не менее 1) |                                  | п. 4.2.1  |
| К                        | 5%                           |                                  | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6                          |
| К, О                     | не более 50 м.               |                                  | п. 4.2.2  |
| О, С, Г, К               | наличие                      |                                  | п. 4.2.1; рис. Д.6                                    |
| О, С, Г, К               | наличие                      |                                  | п. 4.2.1; рис. Д.6                                    |
| К                        | не менее 1,0 м.              |                                  | рис. Д.5  |

андуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

| Категории инвали-<br>дов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует/<br>не соответст-<br>вует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| К                                     | не более 10%              |   | п. 4.1.8   |
| К                                     | не более 1,5 см.          |   | п. 4.1.8   |
| К                                     | наличие                   | в наличие                               | п. 4.1.3   |
| К                                     | не менее 1,2 м.           | соответствует                           | п. 4.1.7   |
| К                                     | не более 5%               | соответствует                           | п. 4.1.7   |
| С                                     | не менее 5,0 см.          | соответствует                           | п. 4.1.9   |
| О, С                                  | 12 – 15 см.               | в наличие                               | п. 4.1.12  |
| О, С                                  | 35 - 40 см.               | соответствует                           | п. 4.1.12  |
| О, С                                  | наличие                   | в наличие                               | п. 4.1.12  |
| О, С                                  | наличие                   | в наличие                               | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                 |
| С                                     | наличие                   | в наличие                               | п. 4.1.12 (ГОСТ Р 52875-2007).                           |
| С                                     | наличие                   | в наличие                               | п. 4.1.12  |
| К                                     | наличие                   | в наличие                               | п. 4.1.14  |
| К                                     | не более 9,0 м.           | соответствует                           | п. 4.1.14  |
| К                                     | не более 1/20 (5%)        | соответствует                           | п. 4.1.14  |
| К                                     | не менее<br>1,5 x 1,5 м.  | соответствует                           | п. 4.1.15  |
| К, О                                  | наличие                   | в наличие                               | п. 4.1.15  |
| К                                     | 0,7 м.                    | соответствует                           | п. 4.1.15  |
| О                                     | 0,9 м.                    | соответствует                           | п. 4.1.15  |
| К                                     | 0,9 - 1,0 м.              | соответствует                           | п. 4.1.15  |
| <b>2.2. Вход</b>                      |                           |   |  |
| О, С                                  | наличие                   | в наличие                               | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                  |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Высота пандуса   | О, С                             | 90 см.                 | соответствует                    | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)               |
| Высота подступа ступеней   | О, С                             | 12 – 15 см.            | соответствует                    | п. 4.1.12   |
| Ширина ступеней  | О, С                             | 35 - 40 см.            | соответствует                    | п. 4.1.12   |
| Формальная геометрия ступеней  | О, С                             | наличие                | в наличии                        | п. 4.1.12   |
| Лестница, дублирующей наружную лестницу входе:   | К                                | наличие                | в наличии                        | п. 4.1.14   |
| Ширина пандуса   | К                                | не менее 9,0 м.        | соответствует                    | п. 4.1.14   |
| Ширина пандуса (высота / длина)  | К                                | не более 1/20 (5%)     | соответствует                    | п. 4.1.14   |
| Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандусах                                   | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  | соответствует                    | п. 4.1.15   |
| Ширина пандуса:  |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса с обеих сторон  | К, О                             | наличие                | в наличии                        | п. 4.1.15   |
| Свободная поверхность по всей длине  | К, О                             | наличие                | в наличии                        | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)                     |
| Ширина пандуса   | К                                | 0,7 м.                 | соответствует                    | п. 4.1.15   |
| Ширина пандуса   | О                                | 0,9 м.                 | соответствует                    | п. 4.1.15   |
| Ширина пандуса между поручнями   | К                                | 0,9 - 1,0 м.           | соответствует                    | п. 4.1.15   |
| Ширина пандуса, дублирующей наружную лестницу в входе (при высоте подъема более 0,9 м) | К                                | наличие                | отсутствует                      | п. 4.1.14; п. 5.2.13 Не требуется.                    |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пандуса   |                                  |                        |                                  |   |

| Категория инвентаризации                    | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|---|------------------------|----------------------------------|--|
| К   | не более 1,4 см.       | соответствует                    | п. 5.1.4                                 |
| С   | наличие                | в наличие                        | п. 5.1.5                                 |
| К   | не менее 1,5 x 1,5 м.  | соответствует                    | п. 5.1.7; рис. Д. 10                     |
| К   | не менее 0,9 м.        | соответствует                    | п. 5.2.4                                 |
| К   | не более 1,4 см.       | соответствует                    | п. 5.1.4                                 |
| С   | наличие                | в наличие                        |  |
| <b>2.2. Вход в уличную игровую площадку</b> |                        |                                  |  |
| О, С  | наличие                | в наличие                        | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)  |
| О, С  | 90 см.                 | соответствует                    | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)  |
| О, С  | 12 - 15 см.            | соответствует                    | п. 4.1.12                                |
| О, С  | 35 - 40 см.            | соответствует                    | п. 4.1.12                                |
| О, С  | наличие                | в наличие                        | п. 4.1.12                                |
| К   | наличие                | в наличие                        | п. 4.1.14                                |
| К   | не более 9,0 м.        | соответствует                    | п. 4.1.14                                |
| К   | не более 1/20 (5%)     | соответствует                    | п. 4.1.14                                |
| К   | не менее 1,5 x 1,5 м.  | соответствует                    | п. 4.1.15                                |
| К, О  | наличие                | в наличие                        | п. 4.1.15                                |
| К, О  | наличие                | в наличие                        | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)        |
| К   | 0,7 м.                 | соответствует                    | п. 4.1.15                                |
| О   | 0,9 м.                 | соответствует                    | п. 4.1.15                                |
| К   | 0,9 - 1,0 м.           | соответствует                    | п. 4.1.15                                |
| К   | наличие                | отсутствует                      | п. 4.1.14; п. 5.2.13 Не требуется.       |

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов до 2 | Нормативные требования           | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| входная площадка  |                          |                                  | в наличии                        |  |
| входной площадки:   |                          |                                  |                                  |  |
| открывания двери наружу   | К                        | не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м. | соответствует                    | п. 5.1.3                                 |
| наличия пандуса   | К                        | не менее 2,2 x 2,2 м.            | соответствует                    | п. 5.1.3                                 |
| наличие покрытия  | К, О, С                  | наличие                          | в наличии                        | п. 5.1.3                                 |
| <b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1-2 этажи идентично</b>                      |                          |                                  |                                  |  |
| пути движения в коридорах, галереях   | К                        | не менее 1,5 м.                  | соответствует                    | п. 5.2.1                                 |
| а прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | К                        | не менее 1,2 м.                  | соответствует                    | п. 5.2.1                                 |
| а дверных и открытых проемов в выходов из коридоров и помещений в нишу клетку                             | К                        | не менее 0,9 м.                  | соответствует                    | п. 5.2.4                                 |
| порогов или перепад высот   | К                        | не более 1,4 см.                 | соответствует                    | п. 5.2.4                                 |
| укрепительные элементы и устройства на стенах, выступы:   |                          |                                  |                                  |  |
| на стенах   | С                        | не более 10 см.                  | соответствует                    | п. 5.2.7                                 |
| напольно стоящей опоре  | С                        | не более 30 см.                  | соответствует                    | п. 5.2.7                                 |
| лестничная площадка внутренняя (в зону оказания услуги)   |                          |                                  | в наличии                        | Ведущая на второй этаж.                  |
| лестничные площадки ровные с шероховатой поверхностью   | О, С                     | наличие                          | в наличии                        | п. 5.2.9                                 |
| лестничные площадки с двух сторон лестницы  | О, С                     | наличие                          | в наличии                        | п. 5.2.15                                |
| лестничные площадки на высоте   | О, С                     | 90 см.                           | соответствует                    | п. 5.2.15                                |
| лестничные площадки с окончанием поручня с не травмирующим окончанием                                     | С, О                     | не менее 30 см.                  | соответствует                    | п. 5.2.10                                |
| лестничные указатели на поручнях лестниц  | С                        | наличие                          | в наличии                        | п. 5.2.16                                |
| лестничные указатели напольный указатель за 60 см. от края лестничной площадки в направлении вверх и вниз | С                        | наличие                          | в наличии                        | п. 5.2.10 (ГОСТ Р 52875-2007)            |

| Категории инвалидов <sup>2</sup>             | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует в наличии | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию  |
|--|-------------------------|--|--|
| С  | наличие                 | в наличии                                  | п. 5.2.12  |
|  | наличие                 | отсутствует                                | Не требуется, внутренняя лестница высотой более 3,0 м. |
| К, О   | наличие                 | в наличии                                  | п. 5.2.13  |
| К  | не менее 0,9 см.        | соответствует                              | п. 5.1.4   |
| К  | не более 1,4 см.        | соответствует                              | п. 5.1.4   |
| С  | наличие                 | в наличии                                  | п. 5.1.5   |
|  |                         | отсутствует                                | Не требуется.  |
| <b>2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup></b> |                         |  |  |
|  |                         | групповая                                  | 1 этаж группа «Ромашка»                                |
| К, О, С, Г                                   | 5%                      | соответствует                              | п. 6.3.1   |
| К  | не менее 0,9 м.         | соответствует                              | п. 6.3.2; 6.1.8  |
| К  | не более 1,4 см.        | соответствует                              | п. 5.1.4   |
| К  | диаметр не менее 1,4 м. | соответствует                              | п. 6.3.1   |
| К  | не менее 0,8 м.         | соответствует                              | в групповой  |
| К  | не более 1,4 см.        | соответствует                              | п. 6.3.2; 6.1.8  |
| К  | не менее 0,75 м.        | соответствует                              | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                   |
| К  | диаметр                 | соответствует                              | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                   |

Требования доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания и вариант «Б»).

| Категория инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует  | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
|                                  | не менее 1,4 м.         |                                   |   |
| К, О                             | наличие                 | в наличии                         | п. 5.3.3; рис. Д.11                                   |
|                                  |                         | (музыкальный зал, спортивный зал) | 2 этаж  |
| К                                | не менее 1%             | соответствует                     | п. 7.1.7  |
|                                  |                         |                                   |   |
| К                                | 0,55 x 0,85 м.          | соответствует                     | п. 7.1.7  |
| К                                | 1,25 x 0,85 м.          | соответствует                     | п. 7.1.7  |
| К                                | не более 0,85 м.        | -----                             | п. 7.1.9 Не требуется.                                |
| К                                | не менее 1,0 м.         | -----                             | п. 7.1.9 Не требуется.                                |
|                                  |                         | медицинский, процедурный кабинет  | 1 этаж медицинский блок                               |
| К                                | не менее 0,9 м.         | соответствует                     | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| К                                | не более 1,4 см.        | соответствует                     | п. 5.1.4  |
| К                                | не менее 1,2 м.         | соответствует                     | п. 5.2.2  |
| К                                | не более 0,85 м.        | соответствует                     | п. 7.1.9  |
| К                                | не менее 0,75 x 0,49 м. | соответствует                     | п. 7.1.9  |
| К                                | диаметр не менее 1,4 м. | соответствует                     | п. 5.2.2  |
|                                  |                         | кабинет заведующего               | 2 этаж  |
| К                                | не менее 0,9 м.         | соответствует                     | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| К                                | не более 1,4 см.        | соответствует                     | п. 5.1.4  |



| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| прохода                                | К                                | не менее 1,2 м.         | соответствует                    | п. 5.2.2  |
| рабочей поверхности                    | К                                | не более 0,85 м.        | соответствует                    | п. 7.1.9  |
| и высота проема стола для ног          | К                                | не менее 0,75 x 0,49 м. | соответствует                    | п. 7.1.9  |
| для разворота кресла-                  | К                                | диаметр не менее 1,4 м. | соответствует                    | п. 5.2.2  |

### 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение - функциональная зона отсутствует

### 2.6. Средства информации - этаж 1-2

| Средства информации  | К, С, Г | наличие          | в наличии   | п. 5.5.1                      |
|--|---------|------------------|-------------|-------------------------------|
| специальными символами для элементов здания, указатели направления движения                            | К, С, Г | наличие          | в наличии   | п. 5.5.1                      |
| назначении помещения (рядом с дверью со стороны ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с рельефными знаками | К, С, Г | наличие          | в наличии   | п. 5.5.8                      |
| указатели в зонах движения в залах на высоте   | К, С, Г | от 1,5 до 4,5 м. | в наличии   | п. 5.5.4; 5.5.6               |
| информаторы  | С       | наличие          | отсутствуют | п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется. |
| табло для вывода оптической информации   | Г       | наличие          | отсутствуют | п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется. |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |                                 |   |
|---|---|---|---------------------------------|---|
|   | К   | О | С                               | Г |
| Участки и территории                    | +   | + | +                               | # |
| Вход                                    | +   | + | +                               | # |
| Вход в личную игровую площадку          | +   | + | +                               | # |
| Пути движения                           | +   | + | +                               | + |
| Зона оказания услуги                    | +   | + | +                               | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | +   | # | функциональная зона отсутствует | + |
| Средства информации                     | +   | + | +                               | + |

## 4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |  |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--|
|                   |                             | К   | О | С | Г |  |
| Объект доступен   | X                           | X   | X | X | X |  |
| Объект недоступен |                             |   |   |   |   |  |

## 6. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Рекомендации по обеспечению доступности объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|---|-----------------------------------|
| Функциональные зоны объекта                     |                                   |
| Площади и территории                            |                                   |
| Перемещения                                     |                                   |
| Обслуживание услуг                              |                                   |
| Информационно-техническое обеспечение           |                                   |
| Дополнительная информация                       |                                   |

11 января 2018 года  
 Специалист Паспорта

Лист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в городе-курорте Еленджике

  
 подпись

А.А.Кобзев  
 Ф.И.О.